

MENSAGEM

Assunto: Aviso nº 1

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2013

Data: 22/2/2013

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e instalação de No-Breaks para a sala cofre da ANEEL.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2013

AVISO 1

Prezados Senhores,

1. Comunicamos a retificação da Resposta n. 4 do Esclarecimento n. 01 do PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2013, divulgado em 20/02/2013.

Onde se lê:

“Salienta-se que a distorção harmônica inferior a 3% THDi aplica-se **a cargas lineares**. Os índices indicados são parâmetros de qualidade importantes para atender às necessidades da Sala Cofre da ANEEL e diversos fabricantes estão aptos a fornecer equipamentos que atendem ao especificado. Entendemos que a manutenção dos índices não trará prejuízo à competitividade do certame”.

Leia-se:

“Salienta-se que a distorção harmônica inferior a 3% THDi aplica-se **a cargas não-lineares**. Os índices indicados são parâmetros de qualidade importantes para atender às necessidades da Sala Cofre da ANEEL e diversos fabricantes estão aptos a fornecer equipamentos que atendem ao especificado. Entendemos que a manutenção dos índices não trará prejuízo à competitividade do certame”.

BRUNO MINORU AKIMOTO

Pregoeiro