

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento n. 2

Referência: Pregão Eletrônico n. 05/2013

Data: 12/03/2013

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e instalação de No-Breaks para a sala cofre da ANEEL.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2013

ESCLARECIMENTO N. 2

Prezados Senhores,

1. Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 05/2013, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 01

Será permitida a participação na licitação com equipamentos não modulares (Gavetas)?

Resposta 01

As especificações foram elaboradas considerando todos os benefícios e desvantagens dos no-breaks modulares. Não serão admitidos equipamentos não modulares.

Pergunta 02

Será permitida a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica que não seja de equipamentos modulares?

Resposta 02

Não.