

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento 2

Referência: Pregão Eletrônico nº 11/2019 (48500.002744/2019-72)

Data: 20/9/2019

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de material de consumo para suprimento do Almojarifado**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

ESCLARECIMENTO Nº 02

Prezados Senhores,

1. Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 11/2019, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS (www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

Pergunta 1

O referido Edital, em seu Termo de Referência (Anexo B), item 1, relaciona as especificações gerais que as baterias em questão devem atender, conforme segue:

Anexo B do Termo de Referência - Especificações

Item	CÓD. CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Necessidade de Amostra	Validade
1	354121	Bateria de Chumbo-ácido reguladas por válvula, Tipo Estacionária, Selada, Livre de manutenção e vazamentos, Aplicação "No Break", Capacidade Nominal (Carga) 55 Ah, Dimensões 228 (C) x 137 (L) x 210 (A), Peso 17 kg, Terminal M6, Tensão de Flutuação 13,5 - 13,8V, Corrente Inicial Máxima 16,5 A. Referência: GP 12-55 (GETPOWER) ou similar.	UNID	152	Não (basta apresentar o catálogo do produto)	No mínimo 2 anos, contado da data do recebimento pelo setor de almoxarifado.

Dentre essas especificações, constam parâmetros de dimensões e de peso, sendo 260mm de comprimento, 168mm de largura, 214 mm de altura e 22,50kg de peso.

Resposta 1

As especificações do material foram definidas de modo a compatibilizar a instalação no sistema existente hoje. Infelizmente, as dimensões apresentadas pelo licitante, em especial, a largura, não são compatíveis com a organização do nosso sistema, não sendo viável a aceitação.