

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento n. 2

Referência: Pregão Eletrônico n. 37/2014

Data: 5/12/2014

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a adequação do espaço compreendido pelo Miniauditório, Sala Plenária e salas anexas localizado no condomínio ANEEL/ANP/CPRM, contemplando instalações civis e ar condicionado.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2014

ESCLARECIMENTO N. 2

Prezados Senhores,

1. Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 37/2014, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS (www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 1

Quais os percentuais de BDI que foram utilizados nas planilhas de preços?

Resposta 1

Para o ITEM 1 foi utilizado o BDI de 25,70% e para o ITEM 2 o BDI de 15,60%.

Pergunta 2

No projeto e caderno de especificações técnicas diz que as paredes serão em *dry-wall* de 12 cm, mas não constam em nenhum lugar da planilha os valores para esse item.

Resposta 2

Conforme nota explicativa na Planta Baixa Geral, o *dry-wall* foi substituído por divisórias.

Pergunta 3

No projeto e caderno de especificações técnicas diz que deverá ser feita a recuperação/troca das esquadrias, mas não constam em nenhum lugar da planilha os valores para esse item.

Resposta 3

Conforme nota explicativa na página 20 do projeto executivo, a restauração será de responsabilidade da CONTRATANTE.

Pergunta 4

Não está definido no projeto o modelo exato do revestimento das divisórias, lá diz apenas que será liso ou amadeirado.

Resposta 4

O revestimento melamínico das divisórias será amadeirado. No entanto, não é possível definir previamente a tonalidade exata do revestimento em razão das variações de cada fabricante. Ressalta-se que durante a execução contratual a CONTRATADA deverá submeter à fiscalização a tonalidade para aprovação.